

**АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
КРАСНООБСКА**

р.п.Краснообск, 25
Новосибирская область,
Новосибирский район, 630501
а/я 440
e-mail: krasnoobsk-amо@ya.ru
т/факс 348-38-53

А.А. Мищенкоу

Исх. от 26.04.2017 № 1175

На вх. от 25.04.2017 №5654/19-М

В ответ на Ваше письмо направляем копию акта технического обследования железобетонных и металлических конструкций остановочных павильонов от 28.04.13г.

И.о. главы администрации



О.Н. Дименин

28.04.2013

р.п. Краснообск

АКТ

Технического обследования железобетонных и
Металлических конструкций остановочных павильонов
больницы, школы и институтов.

Мы, комиссия в составе: председатель комиссии О.Н. Дименин

Зам. Главы Администрации

Члены комиссии

А.Г. Лысиков

И.А. Худорожков

А.Б. Щедрин


Провели обследование железобетонных и металлических конструкций остановочных павильонов построенных СМУ-5 УС «Сибкадемстрой» в 1978г.

На момент обследования металлические стойки на которых держатся ограждающие конструкции и перекрытия подверглись значительной коррозии и могут потерять прочность и устойчивость в ближайшей перспективе. Железобетонные плиты перекрытия частично разрушены и продолжают разрушаться под воздействием осадков и многократных процессов замерзания и оттаивания.

Облицовка плит ограждения стеклоплиткой значительно разрушена (до 50% площади) и приведена в полную негодность в связи с постоянной наклейкой объявлений в течении многих лет и последующей очистки от них.

Заключение:

В связи с аварийным состоянием конструкций остановок и их ремонтонепригодностью комиссия рекомендует данные остановки снести, заменив их на новые по согласованному с администрацией проекту.


О.Н. Дименин
А.Г. Лысиков
И.А. Худорожков
А.Б. Щедрин